




Productinformatie

Ex - Klemmbretter mit Schlitzbolzen 500 V bis 1375 V

EG-Baumusterprüfbescheinigungen und Ergänzungen nach Europeanorm

EN 60079 - 0/2009

EN 60079 - 7/2007



		DIN 46295	EN/VDE	Querschnitt	Strom	Bescheinigungs-Nr.
KB 1Ex	500V		VDE0171	>2,5mm ²	30A	IIIB/E1318U
KB 0Ex	690V	KS7A	EN 60079	>2,5mm ²	30A	PTB99ATEX3119U
KB 01Ex	660V		VDE0171	>2,5mm ²	30A	IIIB/E1318U
KB 2Ex	660V		VDE0171	>4mm ²	39A	IIIB/E1318U
KB 02Ex	690V	KS8A	EN 60079	>4mm ²	39A	PTB99ATEX3120U
KB 3Ex	880V	KS10A	EN 60079	>6mm ²	53A	PTB99ATEX3121U
KB1003Ex	1100V		EN 60079	>2,5mm ²	30A	PTB99ATEX3124U
KB 4Ex	1100V	KS14A	EN 60079	6-16mm ²	72A	PTB99ATEX3122U
KB1004Ex	1375V		EN 60079	>6mm ²	53A	PTB99ATEX3125U
KB 5Ex	1100V	KS18A	EN 60079	10-35mm ²	118A	PTB99ATEX3123U

	L	B	S	d	D	a	c	e	h1max	h2	h3	m	s	t
KB 1Ex	54	34	S7x0,8	5,5	10	20	20	20	38	10	11	50	2,5	8
KB 0Ex	60	37	S7x0,8	5,5	10	23	23	20	38	10	13	52	2,5	8
KB 01Ex	60	37	S7x0,8	5,5	10	23	23	23	38	10	13	52	2,5	8
KB 2Ex	64	40	S8x1	5,5	10	23	23	23	42	12	15	62	3,1	10
KB 02Ex	64	40	S8x1	5,5	10	24	24	23	42	12	15	63	3,1	10
KB 3Ex	78	48	S10x1	6,6	11	28	28	28	45	14	18	69	4,3	11
KB 1003Ex	78	48	S7x0,8	8	11	28	28	28	35	10	13	57	2,5	11
KB 4Ex	96	60	S14x1,25	9	15	35	35	35	57	20	26	87	6,3	13,5
KB 1004Ex	96	60	S10x1	35	15	35	35	35	51	14	18	76	4,3	12
KB 5Ex	120	75	S18x1,5	11	19	45	45	45	73	28	34	122	9,2	17,5

WESCAP BV

 Slagenkampweg 3
 7731 TK Ommen

 T +31 (0) 529 46 28 30
 F +31 (0) 529 46 31 76

 info@wescap.nl
 www.wescap.nl

 KvK: 08072582
 BTW: NL 805948302B01

 BIC: RABONL2U
 IBAN: NL20 RABO 0317766554